



CURTEA DE APEL CLUJ			
INTRARE	Nr.	5223	
IESIRE	Ziua	Luna	Anul
	16	nov	2015

ROMÂNIA
Curtea de Apel Cluj

DEPARTAMENTUL ECONOMIC – ADMINISTRATIV

Nr. 5223 din 16.11.2015

SOLICITARE DE OFERTĂ

Curtea de Apel Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Piața Ștefan cel Mare nr.1, având codul fiscal 17705260 în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze în ziua de 18 noiembrie ora 9⁰⁰ următoarele produse:

- achiziția unui ascensor cod CPV 42416100-6 .

Va rugăm sa consultați **Caietul de sarcini**, atașat solicitării de ofertă.

sens în care vă invită să depuneți oferta dumneavoastră de preț până la data de 17.11.2015, ora 08³⁰;

Procedura de achiziție aplicată este cumpărarea directă, conform dispozițiilor art.19 din O.U.G.nr.34/2006, aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: „prețul cel mai scăzut”;cu respectarea cerințelor din **Caietul de sarcini**.

Oferta se va transmite prin fax la nr. +40-264.592.322 și prin adresa de e-mail medrea.bogdan@just.ro și va conține propunerea financiară.

Data limită până la care se pot solicita clarificări: 17.11.2015, ora 15³⁰.

Data limită pentru transmiterea ofertei: 18.11.2015, ora 08³⁰.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon +40-264.504.364, e-mail medrea.bogdan@just.ro, persoană de contact Medrea Bogdan, expert principal.

Manager economic,

Radu Capaciu




ROMÂNIA



CURTEA DE APEL CLUJ

Piața Ștefan cel Mare nr. 1, Cluj-Napoca, jud.Cluj, cod poștal 400133

C.U.I. 17705260, Tel. 40-264.504.300; +40-264.504.301; +40-264.504.302; +40-264.504.303, Fax. +40-264.592.322



PREȘEDINTE

CAIET DE SARCINI

COD C.P.V. - 42416100-6 *Ascensoare*

Obiectul caietului de sarcini îl constituie achiziționarea de către autoritatea contractantă a unui ascensor de marfa.

Ascensor	electric
Sarcină nominală	150 kg
Viteză nominală	0.25 m/s
Cursă	9200
Număr statii/accese puț	3/3
Număr accese cabină	1
Lățime x adâncime puț	850 mm x 1200 mm
Înălțime de siguranță inferioară	700 mm
Înălțime de siguranță superioară	1400 mm de la podea
Lățime x adâncime x înălțime cabină	660 mm x 1000 mm x 1000 mm
Tip puț	Metal + sticlă
Camera mașinilor/poziționare motor	În puț sus
Uși cabină/palier	600 mm x 1000 mm
Gol necesar uși	700 mm x 1000 mm
Acționare uși	manuale
Deschidere uși	Dreapta stanga 2 canale
Finisaj ușă palier	Inox SATIN, Rezistente la foc 120 min. conform E+120 E81-8, cu prag
Finisaj ușă cabină	Nu

Aționare	electrică
Panou de comandă	Cu microprocesor (fără blocare instalație cu parolă), tablou electric
Tip comandă	universal
Conectări pe oră	60
Tracțiune	1:1
Confort încărcare la nivel 65 cm jos și la nivel palier sus 25 cm	
Accelerare	0,14 m/s ²
Acuratețe la oprire în stație	<+/- 3 mm
Vibrații orizontale/verticale	≤ 25 mg/15mg (ISO 18738)
Nivel zgomot cabină	32 +/- 3 dBa (măsurat la viteza nominală)
Nivel zgomot pe palier	32 dBa (măsurat la trecerea cabinei prin dreptul stației)
Nivel zgomot pe palier	50dBa (zgomotul de închidere/deschidere uși palier)
Putere instalată	
Alimentare coloană de forță	400v +/- -10%, 3L, N, PE
Alimentare iluminat puț	230 V +/- -10%,
Frecvență	50 Hz - + / -5%,
Putere motor	0,75Kw, 7,5A la pornire
Indicatoare și butoane	
Panou comandă cabină	
Panou comandă palier	Stația principală Frame AKL101 (afișor sens, buton cu confirmare luminoasă a comenzii)
Cabina	ModernLife L310 INOX
Pereti exteriori	Tablă SATINATA + panou de comandă
Oglinda	NU
Colțare și plinta	Inox SATIN
Podea	Suprafața cauciucată 67279 s-au inox
Plafon	010 – Inox cu lumină indirectă
Dotări	
Alarmă	Pe cabină
Iluminat puț	Inclus
Mediu funcționare	Normal, (min. + 5°C/max + 40°C)
Certificări	Conform Directiva 95/16/EC, EN 81-1/2
Camera de mașini	In interiorul puțului
Tensiune de alimentare	La primul etaj al ascensorului (în sarcina

Tensiune de alimentare	La primul etaj al ascensorului (în sarcina Beneficiarului)
Alte cabluri conectare	La primul etaj al ascensorului (în sarcina Beneficiarului)
Altitudine maximă a locului de montaj	2000 m peste nivelul mării
Limite temperatură de funcționare a ascensorului	+5°/+ 40° C (în interiorul puțului ascensorului)
Umiditatea relativă a aerului în puțul ascensorului	< 85% (mediu fără condens)
Temperatura de depozitare echipamente	- 10° / +50° C
Umiditatea relativă în spațiul de depozitare	< 85% (mediu fără condens)

Manager economic

Radu Copaciu

