

ROMANIA

CURTEA DE APEL CLUJ

CABINETUL PRESEDINTELUI

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidența

Regulamentului U.E. 2016/679

Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare, nr. 1,

Telefon 0264.593.865, fax. 0264.592.322

email: curtecj@just.ro, ca-cluj-reg@just.ro

Nr. 706 din 1 febr. 2019

Aprobat,

Președintele Curții de Apel Cluj

judecător Denisa Livia Băldean

SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ



Curtea de Apel Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Piața Ștefan cel Mare nr.1, având codul fiscal 17705260 în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze în data de 08.02.2019 următoarele produse:

PRODUS	COD CPV	UM	CANTITATE	CERINȚE minime
Servicii de mentenanță centrală avertizare la incendiu – Palatul de Justiție Cluj	50413200-5	luni	12	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI ATASAT

sens în care vă invită să răspundeți solicitării noastre, depunând oferte de preț până la data de 08.02.2019 , ora 12 ⁰⁰.

Procedura de achiziție care se va aplica, este **cumpărarea directă**, conform dispozițiilor art.7, al.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: „**prețul cel mai scăzut**”, cu respectarea încadrării produselor la codurile CPV și a condițiilor din prezenta solicitare.

Prețul ofertei este ferm în lei.

Plata se va face cu O.P. în contul de trezorerie al furnizorului, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii, dacă această dată este ulterioară recepției produselor, în caz contrar termenul curgând de la data recepției produselor.

Data primirii facturii este data înregistrării acesteia la Secretariatul Curții de Apel Cluj.

Data până la care pot fi solicitate clarificări: 08.02.2019 ora 9⁰⁰

Nu se acceptă oferte alternative, sau parțiale.

Notă: Solicitățile de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa curtecj@just.ro, medrea.bogdan@just.ro, iar răspunsul autorității contractante, fără datele de identificare ale operatorului economic care a solicitat clarificările, va fi postat pe site-ul instituției la adresa <https://www.curteadeapelcluj.ro/anunturi%20achizitii.aspx>

Oferta se va transmite prin **fax** la nr. +40-264.592.322 **și** pe adresa de **e-mail** curtecj@just.ro, și va conține oferta financiară și oferta tehnică atunci când se impune.

Data limită pentru transmiterea ofertei 08.02.2019 , ora 12 ⁰⁰.

Solicitarea de ofertă va fi postată pe adresa Curții de Apel Cluj, <https://www.curteadeapelcluj.ro/anunturi%20achizitii.aspx>

În conformitate cu prevederile art. 63 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, pentru a preveni și identifica situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici, precizăm următoarele:


Președintele Curții de Apel Cluj - judecător Denisa Livia Băldean, Vicepreședinte - judecător Maria Boer, vicepreședinte judecător Liviu Ungur, Manager economic - economist Radu Copaciu.

Salariați implicați în procesul de achiziție: Marius Dan Mora - consilier juridic, Bogdan Horea Medrea - expert superior.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta prin e-mail curtecj@just.ro, medrea.bogdan@just.ro, Telefon Centrala +40-264.504.300; +40-264.504.301; +40-264.504.302; +40-264.504.303, interior 374. Pentru vizitarea amplasament și detalii tehnice ne puteți contacta la adresa de e-mail curtecj@just.ro, horatiu.chis@just.ro, consilier de specialitate, dl.ing. Horațiu Raul CHIȘ – tel. 0748.048.461

Manager economic,

Radu Copaciu



Consilier juridic,

Marius Dan Mora





R O M Â N I A
CURTEA DE APEL CLUJ
CABINETUL PREȘEDINTELUI
Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare, nr. 1,
Telefon 0264.593.865, fax. 0264.592.322
email: curtecj@just.ro, ca-cluj-reg@just.ro
Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidența
Regulamentului U.E. 2016/679

Nr. 666/31.01.2019

Aprobat

Judecător DENISA-LIVIA BĂLDEAN
PREȘEDINTELE CURȚII DE APEL CLUJ

CAIET DE SARCINI

Servicii de revizie și mentenanță pentru sistemul de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, aferent palatului de justiție Cluj



Cod CPV Sisteme de detectare a incendiilor 31625100-4

1. **OBIECTUL ACHIZITIEI:** Servicii de revizie și mentenanță pentru sistemul de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu aferent palatului de justiție Cluj.

Tabel 1 (centralizator servicii de revizie și mentenanță pe perioada de 12 luni la sistemul de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu)

Nr.crt.	Denumire serviciu	U.M.	Cantitate	Preț unitar, fără TVA (lei)	Valoare fără TVA (lei)
1.	Servicii de revizie și mentenanță pentru sistemul de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu al palatului de justiție subsol și parter	Buc.	1		
2.	Servicii de revizie și mentenanță pentru sistemul de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu al palatului de justiție etaj I și etaj II	Buc.	1		
3.	Servicii de revizie și mentenanță pentru sistemul de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu al clădirii supraetajare și masardă	Buc.	1		
Total manoperă/trimestru, fără TVA:					
Total manoperă/an, fără TVA:					

2. SCOPUL ACHIZITIEI:

- satisfacerea cerinței de „securitate la incendiu” prin întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu din imobilele instituției, la parametrii de performanță pentru care au fost proiectate, cu scopul detectării incendiilor în fază inițială, semnalizare și alarmare, și limitarea izbucnirii, propagării și dezvoltării incendiului cu respectarea prevederilor art.5 lit.i), art.41 lit.e), art.50 lit.f) și ale art.107 lit.d) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul nr.163/2007

3. DATE GENERALE:

Sistemul de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu aferent Palatului de Justiție Cluj are în componență următoarele:

Nr.crt.	Imobil	Denumire	Cantitate
1.	Subsol și parter	SISTEM SEMNALIZARE INCENDIU compus din: 1. Centrala incendiu tip Junior V4-2, GLOBAL FIRE : Centrala de detecție incendiu, adresabilă, 2 bucle, 125 adrese pe buclă, display cu LED-uri pentru 8 zone, protocol tip Apollo XP95, Wizmart, display LCD 4x40 caractere, software în limba română, 2000 de evenimente în memorie , varianta economică, se progr. direct sau prin PC, include sursa 2A- 1 buc. 2. Detector adresabil de fum tip NB-358D-S, GLOBAL FIRE : Detector analogic adresabil de fum cu cameră optică, soclu inclus, LED de monitorizare stare locală, ISO 9001, EN 54, CE - 40 buc. 3. Detector adresabil multicriterial tip NB-358D-SH, GLOBAL FIRE : Detector analogic adresabil multicriterial (fum + temperatura), soclu inclus, LED-uri de monitorizare stare local, adresare prin DIP-switch, protocol WIZMART, certificare EN54-5, EN54-7; CPD-CPR, DoP CE, producator Wizmart TW – 105 buc. 4. Izolator de buclă tip GFE-AD-ISO : Izolator de buclă în cutie cu capac - 6 buc. 5. Declanșator manual de incendiu tip GFE-MCPE-A, GLOBAL FIRE: Declanșator manual de incendiu adresabil, utilizare în interior, culoare roșie, adresare prin DIP-switch, montaj aparent, conține cutie de montaj și cheie de reset, echipat cu capac transparent de protecție pentru apăsare accidentală. Certificare EN54-11 CPD-CPR; DoP CE, producator Global Fire PT- 18 buc. 6. Sirenă incendiu de interior tip VALKYRIE-AS, GLOBAL FIRE: Dispozitiv de alarmare de interior, culoare roșie, conține soclu, montare aparentă, 4 tonuri programabile, consum redus, maxim 32 sirene / bucla, se adresează în intervalul 94-125, posibilitate setare mod SHADOW (nu ocupa o adresa și se activează la fiecare alarma de incendiu), categoria de protecție IP21C - Tip A – util. la int., certificare: EN54-3, CPR, DoP-CE -17 buc. 6. Sirenă de exterior tip SF-200:Sirena de exterior pentru incendiu cu alimentare la 24V, din polycarbonat cu LED flash- 1 buc. 7. Acumulator 12V/7Ah - 2 buc.	1 buc.
2.	Etaj I și etaj II	SISTEM SEMNALIZARE INCENDIU compus din: 1. Centrala incendiu tip Junior V4-2, GLOBAL FIRE : Centrala de detecție incendiu, adresabilă, 2 bucle, 125 adrese pe buclă, display cu LED-uri pentru 8 zone, protocol tip Apollo XP95, Wizmart, display LCD 4x40 caractere, software în limba română, 2000 de evenimente în memorie , varianta economică, se progr. direct sau prin PC, include sursa 2A- 1 buc. 2. Detector adresabil de fum tip NB-358D-S, GLOBAL FIRE : Detector analogic adresabil de fum cu cameră optică, soclu inclus, LED de monitorizare stare locală, ISO 9001, EN 54, CE - 22 buc. 3. Detector adresabil multicriterial tip NB-358D-SH, GLOBAL FIRE : Detector analogic adresabil multicriterial (fum + temperatura), soclu inclus, LED-uri de monitorizare stare local, adresare prin DIP-switch, protocol WIZMART, certificare EN54-5, EN54-7; CPD-CPR, DoP CE, producator Wizmart TW – 86 buc. 4. Izolator de buclă tip GFE-AD-ISO : Izolator de buclă în cutie cu capac - 6 buc. 5. Declanșator manual de incendiu tip GFE-MCPE-A, GLOBAL FIRE: Declanșator manual de incendiu adresabil, utilizare în interior, culoare roșie, adresare prin DIP-switch, montaj aparent, conține cutie de montaj și cheie de reset, echipat cu capac transparent de protecție pentru apăsare accidentală. Certificare EN54-11 CPD-CPR; DoP CE, producator Global Fire PT- 19 buc. 6. Sirenă incendiu de interior tip VALKYRIE-AS, GLOBAL FIRE: Dispozitiv de alarmare de interior, culoare roșie, conține soclu, montare aparentă, 4 tonuri programabile, consum redus, maxim 32 sirene / bucla, se adresează în intervalul 94-125, posibilitate setare mod SHADOW (nu ocupa o adresa și se activează la fiecare alarma de incendiu), categoria de protecție IP21C - Tip A – util. la int., certificare: EN54-3, CPR, DoP-CE -16 buc.	1 buc

		7. Sirenă de exterior tip SF-200: Sirena de exterior pentru incendiu cu alimentare la 24V, din policarbonat cu LED flash- 1 buc. 8. Acumulator 12V/7Ah - 2 buc.	
3.	Supraeta-jare și masardă	SISTEM SEMNALIZARE INCENDIU compus din: 1. Centrala incendiu tip Junior V4-2, GLOBAL FIRE : Centrala de detecție incendiu, adresabilă, 2 bucle, 125 adrese pe buclă, display cu LED-uri pentru 8 zone, protocol tip Apollo XP95, Wizmart, display LCD 4x40 caractere, software în limba română, 2000 de evenimente în memorie , varianta economică, se progr. direct sau prin PC, include sursa 2A- 1 buc. 2. Repetor sistem incendiu tip Mini Rep, Global Fire: Repetor pentru afisarea tuturor informațiilor la dist., pt. centrale Junior sau J-Net- 1 buc 3. Detector adresabil de fum tip NB-358D-S, GLOBAL FIRE : Detector analogic adresabil de fum cu cameră optică, soclu inclus, LED de monitorizare stare locală, ISO 9001, EN 54, CE - 40 buc. 4. Izolator de buclă tip GFE-AD-ISO : Izolator de buclă în cutie cu capac - 4 buc. 5. Declanșator manual de incendiu tip GFE-MCPE-A, GLOBAL FIRE: Declanșator manual de incendiu adresabil, utilizare în interior, culoare rosie, adresare prin DIP-switch, montaj aparent, conține cutie de montaj și cheie de reset, echipat cu capac transparent de protecție pentru apăsare accidentală. Certificare EN54-11 CPD-CPR; DoP CE, producator Global Fire PT- 3 buc. 6. Sirenă incendiu de interior tip VALKYRIE-AS, GLOBAL FIRE: Dispozitiv de alarmare de interior, culoare rosie, conține soclu, montare aparenta, 4 tonuri programabile, consum redus, maxim 32 sirene / bucla, se adresează în intervalul 94-125, posibilitate setare mod SHADOW (nu ocupa o adresa și se activează la fiecare alarma de incendiu), categoria de protecție IP21C - Tip A – util. la int., certificare: EN54-3, CPR, DoP-CE - 3 buc. 7. Sirenă de exterior tip SF-200: Sirena de exterior pentru incendiu cu alimentare la 24V, din policarbonat cu LED flash- 1 buc. 8. Acumulator 12V/7Ah - 2 buc.	1 buc

4. CONDITII OBLIGATORII IMPUSE PENTRU OFERTANTII:

Ofertantul (persoană fizică sau juridică) trebuie să facă dovada că este atestat:

- să efectueze lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu , conform legislației în vigoare și anume, să respecte prevederile art.140 alin (1) și (2) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul nr.163/2007. Ofertantul va trebui să facă dovada că deține atestatul emis de ISU în acest sens, conform legii.

Lipsa atestatului solicitat mai sus conduc la descalificarea ofertantului.

Ofertantul va face dovada prezenței locale, printr-un punct de lucru, pe teritoriul județului Cluj.

Ofertantul câștigător cu care se încheie contractul/prestatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiile executate și pentru procedurile de execuție utilizate sau impuse de către producător.

Pentru componentele utilizate, ofertantul câștigător cu care se încheie contractul/prestatorul va asigura verificarea și certificarea acestora, iar pentru cele neutilizabile va asigura preluarea acestora; serviciile prestate trebuie să corespundă documentațiilor tehnice de execuție și de calitate ale producătorului echipamentului.

Perioada de garanție va fi cea acordată de producătorul respectivei componente/piese, dar nu mai puțin de 12 luni de la data înlocuirii și se vor prezenta certificatele de calitate ale acestora.

5.CANTITĂȚI DE SERVICII DE REVIZIE ȘI MENTENANȚĂ:

A. SISTEMUL DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE LA INCENDIU:

5.1. Inspectia și constatarea preventivă a stării tehnice a sistemului de detectare, semnalizare și alarmare incendiu, repararea și configurarea/reconfigurarea acestuia.

Firma prestatoare va efectua serviciul de revizie și mentenanță a sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu în număr de 3 buc. aflate în gestiunea Curții de Apel Cluj, montate în Palatul de Justiție Cluj prezentate la punctul 3 din prezentul caiet de sarcini, în 5(cinci) zile de la perfectarea contractului, parcurgând următoarele etape, obligatoriu în această ordine

5.2 a. Verificarea funcționării sistemelor de semnalizare incendiu, verificarea fiecărei centrale și aducerea la starea de funcționare normală.

Se verifică starea de funcționare a celor două centrale existente în cadrul postului permanent de jandarmi- calea Dorobanților, nr. 2-4, corecta afișare a semnalelor de pe panourile de comandă și a semnalizării acustice. Pentru aceasta se va testa de pe fiecare linie un număr de detectoare și declanșatoare manuale de incendiu.

Verificarea fiecărei centrale va cuprinde:

- verificarea stării de integritate și aspectul exterior al centralei pentru a observa eventualele defecțiuni
 - pregătirea centralei pentru o deconectare de scurtă durată în vederea verificării interne a acesteia
 - deconectarea alimentării primare și a celei secundare a centralei
 - examinarea circuitelor imprimare ale centralei pentru depistarea eventualelor semne de supraîncălziri, întreruperi de circuite sau alte tipuri de defecțiuni
 - verificarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare și a bateriilor de acumulare; dacă bateriile de acumulare nu mai asigură capacitatea necesară, se vor înlocui cu alte baterii de acumulare noi, pentru ambele centrale.
 - examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare și remedierea legăturilor imperfecte
 - reconectarea alimentării și repunerea centralei în modul normal de lucru
 - verificarea memoriei de evenimente a fiecărei centrale, citirea listingului de evenimente afișat
 - verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminoși ai afișajului și a buzzer-ului intern (prin apăsare)
 - verificarea trecerii și funcționării centralei pe sursa de rezervă, la scăderea și pierderea tensiunii rețelei de alimentare principale. La restabilirea sursei de bază, centrala trebuie să comute automat pe aceasta, asigurând și încărcarea sursei de rezervă
 - preventiv se vor curăța contactele surselor de rezervă (acumulatorii)
 - verificarea prizei de pământ a centralei
- Se vor efectua toate lucrările constatate ca necesare pentru aducerea centralelor de semnalizare incendiu la o stare normală de funcționare.

5.2.b.Verificarea componentelor sistemelor de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu va cuprinde:

- verificarea rezistenței de izolație a circuitelor și împământărilor
- verificarea integrității celor 4 bucle și a configurației acestora, tipul elementelor, ordinea de dispunere pe linii și numărul acestora.
- verificarea pe teren a marcajelor de identificare a liniilor și elementelor dispuse pe linii și refacerea acestora.
- se vor înlocui detectoarele și declanșatoare manuale de incendiu constatate defecte
- se vor nota în jurnalul de evenimente explicit seriile detectoarelor și declanșatoarelor manuale de incendiu schimbate
- se vor acționa mai multe detectoare automate sau declanșatoare manuale de incendiu la alarma de incendiu sau defect de pe fiecare linie, pentru a se observa corecta lor operare, afișare în cadrul centralei proprii.

5.2.c Readucerea sistemului de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la starea normală de funcționare

Se vor efectua toate lucrările, constatate ca necesare, în vederea readucerii sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare incendiu la parametrii tehnici normali/nominali de funcționare (funcționarea optimă a celor 2 centrale cu liniile și elementele acestora).

Se vor realiza toate configurările și/sau reconfigurările rezultate ca fiind necesare în urma lucrărilor de întreținere și reparații accidentale.

Numai după efectuarea tuturor lucrărilor de service prevăzute la punctul 5.1 se va trece la efectuarea lucrărilor periodice de service și mentenanță.

5.3. Lucrări periodice de service și mentenanță.

5.3.1. Lucrări lunare de service și mentenanță la sistemele de semnalizare incendiu:

- verificarea stării de integritate a sistemelor și instalației
- verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la rețea) și de rezervă (de la bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor și starea contactelor
- verificarea tuturor funcțiilor și a stării de funcționare generală a centralelor de incendiu
- verificarea funcționării semnalizării optice și acustice de incendiu și defect
- verificarea funcționării semnalizărilor de la detectoare și declanșatoare manuale de incendiu
- verificarea condițiilor de mediu în care funcționează detectoarele
- asigurarea degajării spațiului în jurul detectoarelor și declanșatoarelor manuale de incendiu
- verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie electrică
- verificarea funcționării globale a semnalizării de defect
- verificarea funcționării dispozitivelor exterioare de alarmare
- se vor constata care sunt elementele de detectare ce trebuie curățate sau înlocuite și se vor efectua operațiunile necesare
- la sosirea în unitate, prestatorul va prelua sub semnătură neconformitățile instalației consemnate în registrul de defecțiuni, va analiza semnalizările centralelor și va proceda imediat la remedierea lor.

5.3.2. Lucrări trimestriale de service și mentenanță la sistemele de semnalizare incendiu:

1. Întreținerea preventivă a celor 2 centrale de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, a tuturor detectoarelor și declanșatoare manuale de incendiu (curățare de praf și impurități, vizualizarea stării circuitelor și contactelor);
2. Testarea funcționării detectoarelor și declanșatoarelor manuale la detecție și semnalizare incendiu:
 - a) detectoarele de fum se vor testa funcțional (activa) cu spray
 - b) detectoarele de temperatură se vor testa funcțional (activa) cu suflantă de aer cald;
 - c) declanșatoarele manuale se vor testa funcțional (activa) prin deschiderea cu cheia specială a ușii carcasei din aluminiu și apoi apăsarea butonului de culoare neagră.Centralele de incendiu proprii trebuie să primească alarmele din timpul testelor, să le afișeze pe display și să emită semnalul acustic corespunzător alarmei la incendiu.
3. Înlocuirea detectoarelor și declanșatoarelor (butoanelor) manuale constatate defecte;
4. Verificarea funcționării sirenelor;
5. Verificarea integrității cablurilor de semnalizare;
6. Efectuarea lucrărilor specifice de service și mentenanță pentru aducerea sistemului la starea de funcționare normală.

Notă: Lucrările trimestriale de service și mentenanță la sistemul de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu includ și operațiile care se efectuează la lucrările lunare de service și mentenanță.

5.3.3. Intervențiile/reparațiile accidentale:

În cazul unor incidente sau defecțiuni apărute la centralele de incendiu sau defecte la elementele de detectare situate în zonele critice, contractantul va fi anunțat telefonic.

Intervențiile în vederea efectuării reparațiilor accidentale se vor efectua în maxim 48 de ore de la

notificarea lor.

Pentru execuția lucrărilor de service, contractantul/executantul va asigura personal calificat și autorizat conform legislației în vigoare aplicabilă pentru efectuarea de astfel de servicii, astfel încât acesta să fie capabil să asigure derularea contractului.

Toate prevederile prezentului capitol vor fi tratate ca minimale și intră în sarcina contractantului; toate costurile aferente vor fi incluse în ofertă.

6. Serviciile de reparații, în caz de defecțiuni, se vor efectua la solicitarea și cu acordul persoanelor autorizate din cadrul Curții de Apel Cluj

O intervenție pentru reparație în caz de defecțiuni constă în:

- a) constatarea/diagnosticarea defecțiunii;
- b) evaluarea pieselor de schimb necesare;
- c) remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentei defecte (dacă este cazul), costul componentei fiind asigurat de autoritatea contractantă;
- d) înlocuirea temporară a echipamentului defect cu unul echivalent, dacă nu poate fi remediat în termenul solicitat/ofertat (eventual înlocuit cu model echivalent, dacă a fost scos din producție)
- e) Remedierea defectelor se face cu păstrarea, eventual creșterea, în nici un caz diminuarea, caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

Remedierea defectelor echipamentelor se face în locațiile unde sunt instalate echipamentele. În cazul în care reparațiile necesită operații tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate și la sediul prestatorului, caz în care se întocmește un proces verbal de custodie.

Componentele și subansamblele folosite pentru reparații vor fi funcțional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituții, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice.

Prestatorul va realiza împreună cu beneficiarul probele de funcționare a echipamentelor reparate. La recepția serviciului, prestatorul va prezenta lista tuturor materialelor și subansamblelor utilizate și copii după certificatele de calitate și garanție ale acestora.

Reparațiile necesare a fi executate potrivit constatărilor efectuate cu ocazia reviziilor, verificărilor și testărilor se vor efectua în cadrul acestora, respectiv manopera, cheltuielile de aprovizionare, transport, etc. fiind cuprinse în acestea, beneficiarul suportând doar costul materialelor sau pieselor de schimb necesar a fi înlocuite.

Verificările se vor consemna în Registrul de control al instalației de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.

7. Aprovizionarea cu materiale și piese de schimb pentru reparații în caz de defecțiuni:

prestatorul de servicii va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, materiale, piese de schimb și subansambluri originale și/sau compatibile, contra cost.

Piese de schimb sau subansamblurile achiziționate în baza acestui contract și cu care le vor înlocui pe cele defecte vor avea ca perioadă de garanție, garanția acordată de producătorul respectivei piese/componente, dar nu mai puțin de 12 luni de la data înlocuirii.

Prestatorul va remedia pe cheltuiala sa toate defecțiunile apărute în perioada de garanție a pieselor înlocuite.

Piese de schimb la sistemul de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, posibil a fi aprovizionate și înlocuite în 12 luni sunt:

(Tabel 2)

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate	Preț unitar, fără TVA (lei/buc.)	Valoare, fără TVA (lei)
1.	Detector adresabil de fum tip NB-358D-S, Global Fire „sau echivalent”	Buc.	??		
2.	Detector adresabil multicriterial de fum și temperatură tip NB-358D-SH, Global Fire „sau echivalent”	Buc.	??		

3.	Declanșator manual de incendiu tip GFE-MCPE-A, Global Fire „sau echivalent”	Buc.	??		
4.	Dispozitiv de alarmare pentru interior tip VALKYRIE-AS	Buc.	??		
5.	Acumulatori 12V/7Ah, DSC-Canada „sau echivalent”, pentru sistem alarmare incendiu	Buc.	??		

Notă: Prețurile unitare ale pieselor de schimb prezentate în tabelul nr. 1 conțin atât valoarea de achiziție a pieselor posibil a fi achiziționate în perioada de 12 luni cât și manopera de înlocuire a acestora în cadrul sistemelor prezentate mai sus.

8. Termen de prestare/execuție:

Lucrările de service/mentenanță se vor efectua pe o perioadă de 12 luni calendaristice de la data încheierii contractului și primirea ordinului de începere a prestației.

Condiții suplimentare impuse de autoritatea contractantă:

- a). Prestarea de servicii se va efectua în timpul programului normal de lucru al autorității contractante, care se desfășoară de luni până vineri, între orele 7,30-16. În mod excepțional serviciile se pot presta și în afara orelor de program, de comun acord al părților
- b). În prețul contractului vor fi incluse toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al prestatorului la sediul autorității contractante, costurile totale pentru intervenții la cerere (manoperă de reparații), în cazuri de defecțiuni, precum și cheltuielile de aprovizionare cu piese de schimb, pentru reparații la cerere, precum și transportul, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor preluate pentru reparații la sediul propriu
- c) Accesul prestatorului în unitate, resursele umane autorizate a avea acces, precum și echipamentul de protecție specific, solicitate de către prestator în timpul intervențiilor va fi aprobat de către autoritatea contractantă doar în urma unei solicitări scrise a prestatorului, fie periodic, fie pentru toată perioada de derulare a contractului de prestări servicii.
- d). Persoanele autorizate să solicite intervenții pentru reparații în caz de defecțiuni către prestatorul de servicii, urmează să fie desemnate ulterior prin adresă scrisă de către autoritatea contractantă.
- e). Verificările executate trebuie să corespundă documentațiilor tehnice de execuție și de calitate, tuturor probelor și încercărilor finale prevăzute în documentațiile tehnice originale.
- f) Reparațiile se pot efectua numai în baza unui deviz-ofertă acceptat de beneficiar.
- g) Fiecare intervenție va fi consemnată în Registrul de control al sistemului de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu și în Procesul verbal de intervenție semnat de ambele părți, în care se vor specifica: data și ora sesizării (dacă a fost la cererea beneficiarului), data și ora intervenției, tipul echipamentului, defecțiunea constatată, operațiunile efectuate pentru remedierea defecțiunii, piesa/piese înlocuite, timpul necesar remedierii.
- h) Lucrările periodice de întreținere se vor efectua, de regulă, în primele cinci zile lucrătoare ale perioadei (trimestru)
- i) Semnarea procesului verbal de revizie/intervenție de către prestator certifică faptul că sistemele de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu funcționează conform caracteristicilor inițiale și sunt în continuare în parametrii de funcționare stabiliți de fabricant și potrivit scopului pentru care au fost montate și puse în funcțiune.
- j) Ofertantul se obligă să presteze serviciile și să execute lucrările cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu referire la obiectul contractului, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenită, la standardele și performanțele prevăzute de legislația în domeniu.
- k) Ofertantul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

- l) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu legislația în materie de protecția mediului, respectând condițiile de securitate și sănătate în muncă și de PSI conform dispozițiilor legale în vigoare. Prestatorul are obligația de a semna convenții privind protecția muncii, PSI și protecția mediului cu beneficiarul
- m) Prestatorul va realiza împreună cu persoana autorizată din partea autorității contractante probele de funcționare a echipamentelor și instalațiilor după verificare și măsurătorile tehnico-funcționale în vederea recepției preliminare și recepției de punere în funcțiune.
- n) Facturile vor fi emise trimestrial, fiind însoțite de rapoartele de verificări, semnate de persoana autorizată din partea autorității contractante, precum și de devizul de reparații la cerere (dacă este cazul).

9. Formularea ofertei:

Propunerea tehnică va conține cel puțin următoarele documente:

- 9.1. Dovada că prestatorul este atestat să efectueze lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, conform legislației în vigoare.
- 9.2. Declarație pe propria răspundere în original din care să reiasă în clar următoarele:
- 1). disponibilitatea realizării tuturor serviciilor menționate în caietul de sarcini timp de 7 zile/săptămână, permanent pe perioada derulării contractului
 - 2). toate serviciile se vor efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare
 - 3). acceptul cu privire la faptul că serviciile vor fi prestate conform prevederilor caietului de sarcini, aceste prevederi fiind considerate minimale
 - 4). date de contact: adresă, telefon, e-mail, etc.
 - 5). alte informații considerate semnificative pentru îndeplinirea cerințelor prezentului caiet de sarcini, dacă este cazul.
- 9.3. Tabelul nr.1 prezentat la capitolul 1 din prezentul caiet de sarcini cuprinde lista de prețuri unitare pentru manopera de servicii de revizie și mentenanță, pentru o perioadă de 12 luni (respectiv pe trimestru), pentru sistemele de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu pentru Palatul de Justiție Cluj
- 9.4. Oferta financiară va fi întocmită pentru toată perioada de derulare a contractului (12 luni). Oferta financiară va fi formată din: prețurile unitare pentru manopera aferentă serviciilor de revizie și mentenanță sisteme de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (prezentate în Tabelul 1), precum și din prețurile unitare ale pieselor de schimb posibil a fi aprovizionate și înlocuite în intervalul de 12 luni și prezentate în Tabelul 2; Oferta financiară va conține și un centralizator conform tabelului 3 prezentat mai jos:

Tabel 3


Nr. crt.	Denumire	Valoare pentru 12 luni, fără TVA (lei)
1.	Manoperă servicii de revizie și mentenanță pentru sistemele de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu pentru Palatul de Justiție Cluj	
2.	Piese de schimb posibil a fi aprovizionate și înlocuite	
Total pentru 12 luni, fără TVA (lei)		

10. Prevederi finale:

Toate documentele aferente ofertei tehnice vor fi redactate în limba română. Nu se acceptă oferte tehnice și/sau financiare incomplete.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă în situația în care parametrii tehnici ofertați sau condițiile economice prezentate sunt inacceptabile sau dacă oferta nu respectă întocmai toate cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

Manager economic
ec. Copăciu Radu



Întocmit/redactat
consilier C.A. Cluj
ing. Chiș Horațiu

