



ROMÂNIA
Tribunalul Cluj

DEPARTAMENTUL ECONOMICO – ADMINISTRATIV

Nr. *284* din *09.02.2016*

SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ

Tribunalul Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 2-4 în clădirea Palatului de Justiție Cluj, având codul fiscal 4565300 în calitate de autoritate contractantă, solicită propunerea unei soluții tehnice și a ofertei financiare pentru sistem de curenti slabi constând în instalație detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu:

| PRODUS/TIP | | UM | OBS. |
|--|--|-----|-----------------------------|
| Centrală TRIDENT J-NET-SC004/JUNIOR V4 | Centrală de detecție incendiu adresabilă 4 bucle cu 125 de adrese/bucă ,sursă de 5 A /centrala de detecție incendiu adresabilă 2 bucle cu 125 de adrese/bucă ,sursă de 2,4 A | 1/1 | Sunt legate cele 2 împreună |
| KAC/MCPA-KAC | Buton de culoare roșie pentru montarea pe suprafața, adresabil, cu cutie de montare, cu prioritate de semnalizare în cazul declansării alarmelor | 37 | |
| WIZMART/NB-358D-S | Detector analogic adresabil de fum cu cameră optică, soclu inclus | 262 | |
| Vulcan A | Sirenă cu 4 tonuri programabile | 34 | |
| Teletek /Sf 120 | Sirenă de exterior pentru sisteme incendiu, roșie, flash Xenon, 24 Vcc. | 1 | |
| J-Y 2x0.8 mm2 | Cablu din cupru cu întârziere la propagarea flăcării, rezistent la foc 30 minute | | |

Procedura de achiziție aplicată este achiziția directă, conform dispozițiilor din O.U.G.nr.34/2006, aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: „**prețul cel mai scăzut**”, cu respectarea condițiilor din prezenta solicitare.

Ofertantul va anexa copie după Certificatul de atestare de la IGSU și certificate de competență pentru lucrători.

Oferta se va întocmi în conformitate cu normele, legile și reglementările tehnice în vigoare la data întocmirii și anume:

I18/1-01, 2001 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenti slabi aferente clădirilor civile și de producție;

I18/2-02, 2003 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor și sistemelor de alarmare împotriva efracției din clădiri;

Seria de Standarde SR-EN 54 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu;

NP-17/2002 – Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1500 Vcc;

C56/02 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor;

P118/99 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

L 307/2007- Legea privind apărarea împotriva incendiilor;

O 163/2007 – Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor.

Propunem vizitarea amplasamentului până la data de 19.02.2016, ora 12⁰⁰.

Oferta se va transmite prin fax la nr. +40-264.431.965 și pe adresa de e-mail horatiu_chis@yahoo.com și va conține oferta financiară și oferta tehnică.

Data limită până la care se pot solicita clarificări: 19.02.2016, ora 15⁰⁰.

Data limită pentru transmiterea ofertei: 24.02.2016, ora 15⁰⁰.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon +40-264.504.300 int. 483, e-mail horatiu_chis@yahoo.com, persoană de contact ing. Chis Horațiu, consilier superior.

Director economic,

Alexandru Mărginean



Întocmit/redactat: ing. Horațiu-Raul Chiș